

POWIADOMIENIE

Nr pozycji w Rejestrze powiadomień	Rodzaj wody	Data stwierdzenia faktu	Przekroczone parametry	Adres obiektu / zasięg zanieczyszczenia	Ilość osób narażonych	Opis działań podjętych przez	
						PPIS	Zarządcę obiektu
82	Woda przeznaczona do spożycia	17.09.2024 r. Woda pobrana w dniu 16.09.2024 r.	Escherichia coli ≥17 jtk/100 ml	Stacja Uzdatniania Wody ul. Św. Wojciecha 3 Dankowice Dankowice, Stara Wieś oraz część miejscowości Włanowice, Pisarzowice oraz Jawiszowice	Brak danych	Wydano decyzję administracyjną o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w której PPIS w Bielsku-Białej: stwierdza brak przydatności wody do spożycia w sieci wodociągowej zaopatrywanej przez Stację Uzdatniania Wody w Dankowicach przy ul. Św. Wojciecha 3; nakazuje skutecznie poinformować odbiorców wody w/w wodociągu o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia; - w trybie natychmiastowym podjąć niezwłocznie działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody dostarczanej do wszystkich punktów zaopatrywanych przez Stację Uzdatniania Wody w Dankowicach oraz zapewnić wodę o właściwej jakości zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294); - w trybie natychmiastowym nakazuje ustalić przyczyny zanieczyszczenia bakteriologicznego wody i poinformować o podjętych działaniach naprawczych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej, przy czym obowiązek ten wykonać w terminie do dnia 24.09.2024 r. Pobór ponownych próbek wody w dniu 17.09.2024 r. Poinformowano Sekcję ONS-EP, ONS-HŻŻ, SPWIS i Oddział Bezpieczeństwa Wody WSSE w Katowicach, PSSE Oświęcim, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ZWIK Włanowice, oraz Zastępcę wójta Gminy Włanowice.	Pukanie sieci wodociągowej. Przełączenie się na zasilanie w wodę pochodzącą od GPW S.A.

PSSE w Bielsku-Białej
Data: 17.09.2024 r.

Zatwierdził: 
Mariusz Figutka
dr n. med. Jarosław Rutkiewicz